



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1

тел.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8 (498) 602-83-34
e-mail: gilinspector@mosreg.ru; www.gzhi.mosreg.ru

12.07.2017 № РЖИИ - 1772/1
на № _____ от _____

**Решение о выдаче Акта проверки соответствия
многоквартирного дома требованиям энергетической
эффективности с указанием класса**

Заявитель

ООО "Диском Сервис" (142106, Московская область, г.о. Подольск,
ул. Колхозная, д. 7)

обратился с заявлением о присвоении класса энергетической
эффективности многоквартирного дома по адресу:

Московская область, г.о. Подольск, ул. Колхозная, д. 18.

По результатам рассмотрения представленных документов
и в соответствии с Правилами определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр, принято решение
о присвоении многоквартирному дому класса энергетической
эффективности

Е

Приложение: Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям
энергетической эффективности с указанием класса на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

М.В. Макушкин

005573

Приложение
Утверждено приказом
руководителя
Госжилинспекции Московской
области
от 21 ноября 2016 года № 166

Регистрационный № А0717-1772/

г. Москва

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

Адрес МКД: Московская область, г.о. Подольск, ул. Колхозная, д. 18.

Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК (ЖК) ООО "Диском Сервис" (142106, Московская область, г.о. Подольск, ул. Колхозная, д. 7)

Количество			Строительный объем здания, м ³	Площадь, м ²		
этажей	подъездов	квартир		общая	жилых помещений	нежилых помещений
9//14	9	416	141931	35027,6	25727,6	1466,2
Серия проекта:				Год ввода в эксплуатацию/ капремонта		
-				2004		
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности (ЭЭ) МКД с датой его присвоения			Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, ГВС и электроэнергии на ОДН, кВт*ч/м ²		270,3	
			Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию, кВт*ч/м ²		168,2	
			Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов, кВт*ч/м ²		264,6	
			Величина отклонения, %		2,1	

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности **Е**

Консультант отдела по надзору за
начислением платежей за ЖКУ

Д.В. Гирин