



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1

тел.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8 (498) 602-83-34
e-mail: gilinspector@mosreg.ru; www.gzhi.mosreg.ru

12.07.2017 № Р0717-17741
на № _____ от _____

**Решение о выдаче Акта проверки соответствия
многоквартирного дома требованиям энергетической
эффективности с указанием класса**

Заявитель

ООО "Диском Сервис" (142106, Московская область, г.о. Подольск,
ул. Колхозная, д. 7)

обратился с заявлением о присвоении класса энергетической
эффективности многоквартирного дома по адресу:

Московская область, г.о. Подольск, ул. Садовая, д. 5.

По результатам рассмотрения представленных документов
и в соответствии с Правилами определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр, принято решение
о присвоении многоквартирному дому класса энергетической
эффективности

С

Приложение: Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям
энергетической эффективности с указанием класса на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

М.В. Макушкин

005577

Приложение
 Утверждено приказом
 руководителя
 Госжилинспекции Московской
 области
 от 21 ноября 2016 года № 166

Регистрационный № АДНЗ-1794/

г. Москва

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

Адрес МКД: Московская область, г.о. Подольск, ул. Садовая, д. 5.

Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК (ЖК) ООО "Диском Сервис" (142106, Московская область, г.о. Подольск, ул. Колхозная, д. 7)

| Количество | | | Строительный объем здания, м3 | Площадь, м2 | | |
|--|-----------|---------|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| этажей | подъездов | квартир | | общая | жилых помещений | нежилых помещений |
| 12+ | 4 | 199 | 52408 | 15831,2 | 11637,7 | 900,4 |
| Серия проекта: | | | | Год ввода в эксплуатацию/ капремонта | | |
| - | | | | 2013 | | |
| Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности (ЭЭ) МКД с датой его присвоения | | - | Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, ГВС и электроэнергии на ОДН, кВт*ч/м2 | | 183,4 | |
| | | | Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию, кВт*ч/м2 | | 74,8 | |
| | | | Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов, кВт*ч/м2 | | 264,6 | |
| | | | Величина отклонения, % | | -30,7 | |

*отсутствует светодиодное освещение МОП.

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности С

Консультант отдела по надзору за
начислением платежей за ЖКУ


Д.В. Гирин