



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

123592, г. Москва,  
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1

тел.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8 (498) 602-83-34  
e-mail: gilinspector@mosreg.ru; www.gzhi.mosreg.ru

12.07.2017 № Р0417 - 14757  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Решение о выдаче Акта проверки соответствия  
многоквартирного дома требованиям энергетической  
эффективности с указанием класса**

Заявитель

ООО "Диском Сервис" (142106, Московская область, г.о. Подольск,  
ул. Колхозная, д. 7)  
обратился с заявлением о присвоении класса энергетической  
эффективности многоквартирного дома по адресу:

Московская область, г.о. Подольск, ул. Колхозная, д. 16.

По результатам рассмотрения представленных документов  
и в соответствии с Правилами определения класса энергетической  
эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом  
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр, принято решение  
о присвоении многоквартирному дому класса энергетической  
эффективности

**Е**

Приложение: Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям  
энергетической эффективности с указанием класса на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

М.В. Макушкин

005579

Приложение  
 Утверждено приказом  
 руководителя  
 Госжилинспекции Московской  
 области  
 от 21 ноября 2016 года № 166

Регистрационный № А00447-1745/1

г. Москва

## Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

Адрес МКД: Московская область, г.о. Подольск, ул. Колхозная, д. 16.

Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК (ЖК) ООО "Диском Сервис" (142106, Московская область, г.о. Подольск, ул. Колхозная, д. 7)

Количество			Строительный объем здания, м <sup>3</sup>	Площадь, м <sup>2</sup>		
этажей	подъездов	квартир		общая	жилых помещений	нежилых помещений
16	1	89	24346	5849,1	3944	39,9
Серия проекта:				Год ввода в эксплуатацию/ капремонта		
-				2008		
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности (ЭЭ) МКД с датой его присвоения			Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, ГВС и электроэнергии на ОДН, кВт*ч/м <sup>2</sup>		316,2	
			Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию, кВт*ч/м <sup>2</sup>		177,5	
			Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов, кВт*ч/м <sup>2</sup>		264,6	
			Величина отклонения, %		19,5	

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности E

Консультант отдела по надзору за  
начислением платежей за ЖКУ

  
Д.В. Гирин