



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1

тел.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8 (498) 602-83-34
e-mail: gilinspector@mosreg.ru; www.gzhi.mosreg.ru

05.04.2018 № Р0418 - 0223/1
на № _____ от _____

**Решение о выдаче Акта проверки соответствия
многоквартирного дома требованиям энергетической
эффективности с указанием класса**

Заявитель ООО «Диском Сервис» (142106, Московская область, г. Подольск, ул. Колхозная, д. 18) обратился с заявлением о подтверждении класса энергетической эффективности многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7 корп. 2.

По результатам рассмотрения представленных документов и в соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр, принято решение о присвоении многоквартирному дому класса энергетической эффективности

Е.

Приложение: Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Э.П. Сущенко

118322

Приложение
Утверждено приказом
руководителя Госжилинспекции
Московской области
от 21 ноября 2016 года № 166

Регистрационный № А0417-0223/1

г. Москва

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

Адрес МКД: Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7 корп. 2.

Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК (ЖК) ООО «Диском Сервис» (фактический адрес: 142106, Московская область, г. Подольск, ул. Колхозная, д. 18).

Количество			Строительный объем здания, м ³	Площадь, м ²		
этажей	подъездов	квартир		общая	жилых помещений	нежилых помещений
17	2	201	-	10975,3	8623,7	0
Серия проекта:				Год ввода в эксплуатацию/ капремонта		
И-2644-АР				2012		
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности (ЭЭ) МКД с датой его присвоения			В++ 06.06.2013	Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, ГВС и электроэнергии на ОДН, кВт*ч/м ²	266,9	
				Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию, кВт*ч/м ²	-	
				Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов, кВт*ч/м ²	239,4	
				Величина отклонения, %	11,5	

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности Е.

Заведующий отделом по надзору
за начислением платежей за ЖКУ

Н.И. Джуман