



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1

тел.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8 (498) 602-83-34
e-mail: gilinspector@mosreg.ru; www.gzhi.mosreg.ru

05.04.2017 № А0447-0221/1
на № _____ от _____

**Решение о выдаче Акта проверки соответствия
многоквартирного дома требованиям энергетической
эффективности с указанием класса**

Заявитель ООО «Диском Сервис» (142106, Московская область, г. Подольск, ул. Колхозная, д. 18) обратился с заявлением о подтверждении класса энергетической эффективности многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3.

По результатам рассмотрения представленных документов и в соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр, принято решение о присвоении многоквартирному дому класса энергетической эффективности С.

Приложение: Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Э.П. Сущенко

118318

Приложение
 Утверждено приказом
 руководителя Госжилинспекции
 Московской области
 от 21 ноября 2016 года № 166

Регистрационный № Д0417 - 0221/1

г. Москва

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

Адрес МКД: Московская область, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3.

Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК (ЖК) ООО «Диском Сервис» (фактический адрес: 142106, Московская область, г. Подольск, ул. Колхозная, д. 18).

Количество			Строительный объем здания, м ³	Площадь, м ²		
этажей	подъездов	квартир		общая	жилых помещений	нежилых помещений
10	5	229	103322	30653,6	16860	1161,4
Серия проекта:				Год ввода в эксплуатацию/ капремонта		
Индивидуальный				2014		
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности (ЭЭ) МКД с датой его присвоения		А 29.10.2014	Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, ГВС и электроэнергии на ОДН, кВт*ч/м ²	242,3		
			Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию, кВт*ч/м ²	-		
			Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов, кВт*ч/м ²	175,2		
			Величина отклонения, %	-27,7		

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности С.

Заведующий отделом по надзору
 за начислением платежей за ЖКУ



Н.И. Джуман