



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1

тел.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8 (498) 602-83-34
e-mail: gilinspector@mosreg.ru; www.gzhi.mosreg.ru

12.07.2017 № РОЖН7 - 1746/
на № _____ от _____ //

**Решение о выдаче Акта проверки соответствия
многоквартирного дома требованиям энергетической
эффективности с указанием класса**

Заявитель

ООО "Диском Сервис" (142106, Московская область, г.о. Подольск,
ул. Колхозная, д. 7)
обратился с заявлением о присвоении класса энергетической
эффективности многоквартирного дома по адресу:

Московская область, г.о. Подольск, ул. Парковая, д. 7.

По результатам рассмотрения представленных документов
и в соответствии с Правилами определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр, принято решение
о присвоении многоквартирному дому класса энергетической
эффективности

С

Приложение: Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям
энергетической эффективности с указанием класса на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

М.В. Макушкин

005581

Приложение
 Утверждено приказом
 руководителя
 Госжилинспекции Московской
 области
 от 21 ноября 2016 года № 166

Регистрационный № АОУ17-1746/

г. Москва

Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса

Адрес МКД: Московская область, г.о. Подольск, ул. Парковая, д. 7.

Управляющая организация, ТСЖ, ЖСК (ЖК) ООО "Диском Сервис" (142106, Московская область, г.о. Подольск, ул. Колхозная, д. 7)

Количество			Строительный объем здания, м ³	Площадь, м ²		
этажей	подъездов	квартир		общая	жилых помещений	нежилых помещений
6	4	89	49537	12102,5	10659,9	1219,3
Серия проекта:				Год ввода в эксплуатацию/ капремонта		
-				2008		
Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности (ЭЭ) МКД с датой его присвоения			Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, ГВС и электроэнергию на ОДН, кВт*ч/м ²		164,0	
			Фактическое удельное потребление энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию, кВт*ч/м ²		111,2	
			Базовое значение удельного потребления энергетических ресурсов, кВт*ч/м ²		279,9	
			Величина отклонения, %		-41,4	

*отсутствует светодиодное освещение МОП.

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 № 399/пр, многоквартирный дом соответствует классу энергетической эффективности С

Консультант отдела по надзору за начислением платежей за ЖКУ


Д.В. Гирин